НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00950** 014877

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Кроностар» (ООО «Кроностар»). Адрес: 157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4. ОГРН: 1024402034117. Телефон +74944959822, факс +74944959612, e-mail Olga.Chupakhina@kronostar.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Кроностар» (ООО «Кроностар»). Адрес: 157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4. ОГРН: 1024402034117. Телефон +74944959822, факс +74944959612.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г., 121433, г. Москва, ул. Минская, д. 22. ОГРН: 1107746088548. Тел. 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Плиты древесно-стружечные типов: Р1, Р2, плотностью от 550 до 820 кг/м³, толщиной от 1 до 38 мм; выпускаемые по ГОСТ 10632-2014 «ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 55 3400

код ТН ВЭД России 4410 11 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 002411).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0176/09-2015 от 04.09.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.ОС04.СМК.00230 от 13.07.2015 г. до 13.07.2018 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2015 по 24.09.2018

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Л.В. Козийчук**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00950** 002411

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т3 высокоопасные по СНиП 21-01-97.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Р.Т. Шигабдинова**

эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Л.В. Козийчук**

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции «Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР019/3 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, тз № 832. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2013 г. www.opcion.ru